

Leistungsverzeichnis Leckwarngerät

I. Wartung

1. Überprüfung des Vakuum-/ Flüssigkeits-Leckanzeigergerätes auf Funktionstüchtigkeit
2. Kontrolle der Vakuumpumpen und elektrischen Steuerorgane
3. Funktionsprobe der optischen und akustischen Alarmanlage
4. Dichtheits- und Funktionskontrolle der Vakuumleitungen sowie der zur Sicherungsanlage gehörenden Armaturen
5. Überprüfung des Kontrollflüssigkeitsstandes und Vorratsbehälters incl. Anoden
6. Hinweis auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten außerhalb des Wartungsumfanges
7. Hinweis auf mögliche Modernisierungsmaßnahmen und andere Produkte der Firma Leppin Haustechnik GmbH
8. Erfassen der technischen Daten