

## I. **Wartung**

1. Anlage auf Dichtheit, sichtbaren Schäden und Korrosion prüfen
2. Ausdehnungsgefäß und Druck des Heizkreises prüfen
3. Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen
4. Lösbare Verbindungen der Wärmequellen- und Wärmenutzungsanlage Prüfen und ggf. nachziehen
5. Wärmequellenkreislauf auf Anteil an Frostschutzmittel mittels Messung Prüfen und ggf. auffüllen
6. Hinweis auf mögliche Modernisierungsmaßnahmen und andere Produkte der Leppin Haustechnik GmbH
7. Erstellen eines Prüfberichtes und Hinweis auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten außerhalb des Wartungsumfanges
8. Erfassen der technischen Daten
9. Ersatzteile, Betriebs- und Verbrauchsmaterialien werden zum Nachweis berechnet
10. Überprüfung Kältekreislauf
11. Nachfüllen oder Austausch von Kältemittel erfolgt zum Nachweis

## II. **Notdienst**

Ganzjähriger **kostenpflichtiger** Notdienst für Betriebsstörungen an der Wärmepumpe

Bereitschaftszeiten: